



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CÉLULA DE GESTÃO DE REDES

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS

À CGLC,

Conforme solicitado, encaminhamos análise referente às planilhas orçamentárias, quanto as INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E LÓGICA da TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021 - SEFA-PA decorrente do Processo Administrativo nº 2020/487751, cujo objeto prevê a Reforma geral da unidade CERAT Altamira.

1. EXECUTIVA SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA.

1.1 Não foram encontradas inconformidades da documentação apresentada pela empresa.

2. TUPAIU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

2.1 Na composição unitária referente ao item 17.6, não foram elencados todos os acessórios necessários para instalação dos eletrodutos galvanizados e eletrocalhas;

2.2 Não foi identificado na composição unitária, detalhamento referente ao item 17.7;

2.3 Na composição unitária referente ao item 17.8, não foram elencados todos os acessórios necessários para execução do referido item, tais como:

- Parafusos M5 com porca-gaiolas;
- Régua com 8 tomadas 2P+T padrão 19" com disjuntor de 20A;
- Guias de cabo de 1U;
- Painéis de fechamento de 1U;
- Adaptadores Y (6 modular e 6 de voz) e,
- Rolos de velcro dupla face.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CÉLULA DE GESTÃO DE REDES

2.4 Na composição unitária referente ao item 17.16, não foram elencados todos os acessórios necessários para execução do referido item, tais como:

- Módulos de proteção de 5 pinos;
- Anéis guias base nº 2;
- Fio jumper.

3. VB DOS SANTOS CONSTRUTORA EIRELI LTDA

3.1 Na composição unitária referente ao item 17.3 – Fornecimento e assentamento de Eletroduto Galvanizado de Ø1", a empresa considerou itens a mais, divergindo do especificado na planilha base de referência;

Belém, 08 de março de 2022.

IZABELA MARIANO DE SOUZA
SEFA/DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CGRE/INFRAESTRUTURA DE REDES